



केन्द्रीय विद्यालय, आयर वाराणसी (उ.प्र.)

KENDRIYAVIDYALAYA, AAYER- VARANASI [U. P.]

नेहरु युवा केंद्र, अमर शहीद इंटरकॉलेज के पास, पो.-आयर, जिला- वाराणसी (उ.प्र.)

Nehru Yuva Kendra, Near Amar Shaheed Inter College

Po.-Aayer, Distt.-Varanasi (U.P.) – 221202

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, वाराणसी-सम्भाग/Kendriya Vidyalaya Sangathan,

Varanasi-Region

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था / An autonomous body under the Ministry of Education-

Govt. Of India

E-mail : [kvaayervaranasi@gmail.com](mailto:kvaayervaranasi@gmail.com) Ph 7893244424 & Fax: 0542-2984588, Website : [www.aayervaranasi.kvs.ac.in](http://www.aayervaranasi.kvs.ac.in)

School No :

Affiliation No. :

KV Code : 2395

Station Code : 869

Region Code : 30

फा. 430350/. /के. वि. आयर/2023-24/281


दिनांक : 22/02/2024

### Undertaking for Fire Safety Certificate

I, Dr. Prabhu Nath Singh, Principal, Undertake that Fire department Varanasi site visit is over and as per their demand all necessary documents for fire safety Certificate are handed over to the office of Chief Fire Officer, Varanasi along with letter of District Magistrate Varanasi Cum Chairman, Vidyalaya Management Committee, K.V. Aayer.

As per feedback received from agency the process of making fire safety is in progress and it will be submitted to CBSE affiliation very soon. The details of correspondence are in self declaration section.

Yours faithfully,

  
(Dr. P.N. Singh)

Principal

KV Aayer

प्राचार्य/Principal

केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya

आयर/Aayer

वाराणसी-221202



केन्द्रीय विद्यालय, आयर वाराणसी ) उ. प्र ( .

KENDRIYAVIDYALAYA , AAYER- VARANASI [U. P.]

नेहरु युवा केंद्र, अमर शहीद इंटर कॉलेज के पास , पो- . आयर, जिला- वाराणसी ) उ. प्र (

Nehru Yuva Kendra, Near Amar Shaheed Inter College

Po.-Aayer, Distt.-Varanasi (U.P.) – 221202

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, वाराणसी-सम्भाग/Kendriya Vidyalaya Sangathan,  
Varanasi-Region

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था / An autonomous body under the Ministry of Education-

Govt. Of India E-mail : [kvaayervaranasi@gmail.com](mailto:kvaayervaranasi@gmail.com) Ph 7893244424 & Fax: 0542-2984588, Website : [www.aayervaranasi.kvs.ac.in](http://www.aayervaranasi.kvs.ac.in)

School No :

Affiliation No. :

KV Code : 2395

Station Code : 869

Region Code : 30

43029/. / के. वि. आयर / 2023-24 / 163

दिनांक : 17/10/2023

सेवा में,  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
चेतगंज, वाराणसी।

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ संख्या 1) F. 43029/KVSRO/VNS/2019-20/1852 date-27/11/2019
- 2) F. 43029/अध्यक्ष वीएमसी/ के.वि. आयर /2020-21/68 date-20/07/2020
- 3) पत्र सं एसटी / एफ एस / आई -3 (स्कूल/सी.बी.)2020 date 11/08/2020

जनपद वाराणसी में नेहरु युवा केंद्र आयर स्थित नवसृजित केन्द्रीय विद्यालय आयर का 2019 से संचालन किया जा रहा है। उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी के पत्र (सन्दर्भ संख्या 1-) क्रम में संचालित विद्यालय भवन का अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।


इस सन्दर्भ में विद्यालय द्वारा एक पत्र (सन्दर्भ संख्या -2-) आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 20/07/2020 को प्रेषित किया गया था और इसके प्रति उत्तर में आपके कार्यालय से एक पत्र दिनांक 11/08/2020 (सन्दर्भ -3-) प्राप्त हुआ जिसमें कुछ अग्निशमन उपकरणों की अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य बताया गया था।

वर्तमान में आपके द्वारा सुझाये गए सारे अग्निशमन उपकरण विद्यालय परिसर में अधिष्ठापित कर दिए गए हैं।

के. वि. आयर को सत्र 2023-24 में कक्षा -09 की सीबीएसई नयी दिल्ली से संबद्धता के लिए यह प्रमाण पत्र अति अनिवार्य है।

अतः आपसे निवेदन किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय आयर वाराणसी में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी मानकों की जांच कर अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

  
(डॉ. प्रभु नाथ सिंह)

प्राचार्य / Principal

केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya

आयर / Aayer

वाराणसी-221202 / Varanasi-221202

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(स्कूल/सीवी)/2020  
सेवा में,

अधिकारी, वाराणसी  
दिनांक: अक्टूबर 31, 2022

✓ प्रधानाचार्य,  
केन्द्रीय विद्यालय आयर,  
वाराणसी।

विषय: विद्यालय भवन केन्द्रीय विद्यालय आयर, वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ: आपका पत्रांक: 43029/के.वि.आयर/2023-24/163 दिनांक: 17.10.2023

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन केन्द्रीय विद्यालय आयर, वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, शासनादेश संख्या:877/छ:-पु0-8-2022-905 (34)/2016 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ:दिनांक 12 जुलाई, 2022 के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गमन की व्यवस्था पूर्णतया ऑनलाईन (Physical Contactless) सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, उक्त विद्यालय भवन के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में [niveshmitra.up.nic.in](http://niveshmitra.up.nic.in) पर ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कराया जा सकें।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
वाराणसी।

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(स्कूल/सीबी)/2020 दिनांक: नवम्बर 05, 2020  
सेवा में,

✓ प्रधानाचार्य,  
केन्द्रीय विद्यालय आयर,  
वाराणसी।

विषय: विद्यालय भवन केन्द्रीय विद्यालय आयर, वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ: आपका पत्रांक: 43029/के.वि.आयर/2020-21/101 दिनांक: 17.10.2020

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो विद्यालय भवन केन्द्रीय विद्यालय आयर, वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में विद्यालय भवन केन्द्रीय विद्यालय आयर, वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज द्वारा किया गया, प्राप्त उनकी आख्या दिनांक: 04.11.2020 के अनुसार विवरण निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत विद्यालय नेहरू युवा केन्द्र, आयर के भवन में संचालित है।
2. प्रश्नगत विद्यालय भवन भूतल तक निर्मित है।
3. प्रश्नगत विद्यालय भवन तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई लगभग 9.00 मीटर है।
4. प्रश्नगत विद्यालय भवन में निरीक्षण के समय ए0बी0सी0 टॉइप प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) क्षमता-06 कि0ग्राम-02 अदद कार्यशील दशा में अधिष्ठापित पाया गया।

अतः अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी द्वारा दिनांक: 04.11.2020 को अनुसार विद्यालय भवन केन्द्रीय विद्यालय, आयर, वाराणसी के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

05 NOV 2020

(अनिमेष सिंह)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
वाराणसी।

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक: 04.11.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।